


Popis zboží/obrázky produktu



Utěsňování
trubkových závitů

Popis

Upozornění:

Těsnění pro plastové závity LOCTITE, 97990-5331100 disponuje doporučením KTW Spolkového zdravotního úřadu v oblasti těsnění D2 na základě zkoušky výzkumného pracoviště DVGW: vhodné pro styk s potravinami a pitnou vodou.

Bezpečnost:

Seznam s bezpečnostními údaji a technické údaje naleznete na naší webové stránce.

Všeobecné informace:

Popis:

Přehled zboží

| Objednací číslo | Balení | Mezinár. poznávací číslo | Vytvrzovací systém | Viskozita m Pa · s | Ruční pevnost | Konečná pevnost hod. | Moment uvolnění Nm | Velikost závitu |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 97990-5110050 | Lahvička 50 ml | 511 | anaerobní | 9000-22000 | 25 min. | 12 | 6 | ≤R3 |
| 97990-5110250 | 250 ml tuba | 511 | anaerobní | 9000-22000 | 25 min. | 12 | 6 | ≤R3 |
| 97990-5770050 | Lahvička 50 ml | 577 | anaerobní | 16000-33000 | 30 min. | 24 | 11 | ≤R3 |
| 97990-5770250 | 250 ml tuba | 577 | anaerobní | 16000-33000 | 30 min. | 24 | 11 | ≤R3 |
| 97990-5331100 | 100 ml tuba | 5331 | Vlhkost vzduchu | 50000 | ihned | 12 | 1,5 | ≤R3 |